

Záznam o odběru vzorků pitné vody

dle SOP-V-01

Název zakázky: Obec Nišovice

Číslo zakázky: 7720

Důvod odběru vzorků: kontrolní odběry pitné vody

Odkaz na plán vzorkování ze dne: 14. 12. 2020

Označení vzorku:		Nišovice č. p. 17		
Identifikace odběrového místa:		RD		
Identifikace bodu odběru:		vodovodní baterie v kuchyni		
Datum odběru vzorku:		16. 12. 2020		
Čas odběru vzorku:		10:00		
Měření na místě:	Barva:	čirá		
	Pach:	0		
	Chuť:	0		
	Ozon: [mg/l]	---		
	Hodnota pH:	7,6		
	Teplota vzorku: [°C]	10,5		
	Rozp. O ₂ : [%]	---		
	Konduktivita: [μS/cm]	---		
	Volný chlór: [mg/l]	0,05		
	Oxid chloričitý: [mg/l]	---		
	Zákal: ZF	---		
Meteorologické podmínky:	Teplota vzduchu: [°C]	2,0		
	Srážky ano/ne:	ne		
	Oblačnost:	zataženo		
Teplota vzorku při předání do laboratoře: [°C]		6,0		
Použitá měřidla:		teploměr T – 177, T – 47, pH metr ev. č. 163, HANNA ev. č. 199		
Poznámky k odběru vzorků, odběru přítomen:		- filtrace vzorku při odběru ANO / NE		

Vzorek odebral, měření na místě provedl, za dopravu vzorku do laboratoře zodpovídá a vzorek předal:

Ing. Jaromír Hrachovina, 16. 12. 2020, 18:30

BIOANALYTIKA CZ s.r.o.
Přístavy 820, 537 01 CHRUDIM III.
Tel.: 469 681 495
IČO: 259 16 629 DIČ: CZ25916629

Požadovaná laboratorní stanovení:**Nišovice č. p. 17**

Vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění – **krácený rozbor + mikroskopický obraz (abioseston, počet organismů, živé organismy), hliník**

1x0,5 l, 2x0,1 l PE, 1x0,1 l, 1x0,5 l sterilní, **1x0,1 l PE biologie**

Zkoušky provedené externím dodavatelem:**Doplňující informace:**

Objednatel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

Kontaktní osoba: Ing. Martina Doležalová

Termín dodání výsledků: 28. 12. 2020

Výsledky předat do databáze PiVo

ANO / NE

Požadováno porovnání naměřených hodnot s platnou legislativou

ANO / NE

Předal: Ing. Jaromír Hrachovina

Podpis/datum: 16. 12. 2020

Převzal: Petra Vavříčková

Podpis/datum: 17. 12. 2020

Schválil: Mgr. Lenka Stillerová

Podpis/datum: 18. 12. 2020